



VKF Technische Auskunft Nr. 31856

Inhaber /-in
swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
6312 Steinhausen
Schweiz

Hersteller /-in
Alporit AG
5623 Boswil
Schweiz

Gruppe 142 - Rohrdämmungen

Produkt SWISSPORKISODUR PIR SCHALEN / PIR SCHALEN ALU

Beschreibung Rohrdämmung aus Polyurethan-Hartschaum (PUR), ohne Kaschierung oder einseitig kaschiert mit Aluminiumverbundfolie (MA=73.4-89.4g/m²), RD=28-36kg/m³, D=25-75mm

Anwendung RF3

Unterlagen MPA, Stuttgart: Prüfbericht '903 8065 000-60' (18.06.2020), Prüfbericht '903 8065 000-50' (18.06.2020), Klassifizierungsbericht '903 8065 000-80' (18.06.2020); Hersteller: Leistungserklärung 'LE-013.1.0-HT-18.1' (08.08.2018)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung DL-s2,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 15.12.2021
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler